



ATTEST



LUCHTDICHTHEID C2PIR LUCHTKANLEN: KLASSE C

Meting : in situ proefopstelling Clima Construct

Meetapparaat : Lindab / Wohler

Opgelet : luchtdichtheid betreft enkel de in atelier Clima Construct voorgemaakte luchtkokers, en de luchtkokers alleen – dichtheidsklasse in situ is bepaald door de montage en is te garanderen door de installateur



Dirk Driesen

Ged. bestuurder

VENTILATION IS OUR BUSINESS

